

Перечень продукции в отношении, которой завершены испытания и при обнаружении нарушений подготовлен пакет документов для направления Общественного требования и передачи в контрольно-надзорные органы

№	Наименование продукции	Организация продавец	Организация, указанная как производитель на маркировке и/или в сопроводительной документации	Местонахождение организации, указанной как производитель	Протокол испытаний	Тип нарушения
105	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	ООО Ампер 42	БийскКабель	Бийск	И 624 от 18.12.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
104	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	Колорлон	Сибирский кабельный завод	Томск	И 623 от 18.12.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
103	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	Джемени Электро (ИП Володин)	БийскКабель	Бийск	И 612 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
102	ВВГбм-Пнг(A) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 610 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
101	ВВГбм-Пнг(A) 3x1,5	Леруа Мерлен	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 614 от 18.12.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
100	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	Леруа Мерлен Восток	Брэкс	Брянск	И 542 от 30.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
99	ВВГ-нг(A)-LS 3x1,5	Колорлон	Сибирский кабельный завод	Томск	И 543 от 30.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
98	НУМ 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Партнер-Электро"	Москва	И 523 от 29.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
97	ВВГ-Пнг(A) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Партнер-Электро"	Москва	И 524 от 29.11.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
96	ВВГбм-Пнг(A) 3x2,6	ИП Володин (Джемени Электро)	БийскКабель	Бийск	И 471 от 18.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.11, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
95	ВВГ-нг(A)-LS 4x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 469 от 18.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
94	Пнг(A) 3x1,5	Техноцентр	ООО "АМГ Электро"	Москва	И 507 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, ГОСТ 31996-2012
93	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	Леруа Мерлен Восток	ООО "Ореол"	Ростов-на-Дону	И 510 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012
92	ВВГ-Пнг(A) 3x2,5 300/500	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 511 от 13.11.17	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
91	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	Техноцентр	ООО "АМГ Электро"	Москва	И 383 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
90	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	Джемени электро	БийскКабель	Бийск	И 384 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
89	ВВГ-Пнг(A) 3x1,5 300/500	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 386 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012

88	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 407 от 11.09.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
87	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 437 от 06.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
86	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 436 от 06.10.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
85	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 402 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
84	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	Электро-Сервис	КЗ Аксиом	Вологда	И 399 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
83	ВВГбм-Пнг(А)-LS 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 398 от 31.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
82	ВВГ-Пнг(А) 3x1,5	Десятка ООО Интерьер	Томсккабель	Томск	354 от 10.08.17г	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
81	ВВГбм-Пнг(А)-LS 2x1,5	Техноцентр	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	355 от 10.08.17г	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
80	АВВГ-П 2x2,5 (N,PE)-0.66kV	ТД Элсис	ООО "ЭлПром"	Новоржев	И 338 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
79	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И337 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
78	ВВГ-Пнг(А) 2x1,5	Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 339 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
77	ВВГбм-Пнг(А) 3x2,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 327 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 319962012
76	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	ИП Мартюшев Е.А.	ООО "КЗ "Кабкс"	Кунгур	И 329 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14.ГОСТ 319962012
75	ВВГ-Пнг 3x1,5	ИП Попов А.С.	ООО "Коаксил"	Серпухов, МО	И 328 от 28.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14.ГОСТ 31996-2012
74	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 302 от 20.08.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
73	ВВГ-Пнг 3x1,5	ИП Попов А.С.	ООО "Коаксил"	Серпухов, МО	И 322 от 20.07.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, ГОСТ 31996-2012
72	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 265 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012

71	ВВГбм-Пнг(А)-LS 2x1,5	МИНИМАКС ООО	ЗАО "Металлист"	Колпашево	И 264 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14. ГОСТ 31996-2012
70	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5 300/500	ООО Колорлон	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 263 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
69	ВВГбм-Пнг(А)-LS 3x1,5	Леруа Мерлен Восток	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	И 256 от 30.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
68	ВВГнг(А)-LS 5x1,5	Электрика-54 (Караг)	БийскКабель	Бийск	И 242 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
67	ввг 5x1,5	Джемени Электро	Томсккабель	Томск	И 241 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
66	ВВГнг(А) 5x1,5	Бако+	ЗАО "Металлист"	Колпашево	И 238 от 22.06.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012

65	ПВС 2x1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	Партнер-Электро	Москва	Протокол № 52-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 3.2, 4.1.2.5, 4.2.2 ГОСТ 7399-97
64	НУМ-О 2x1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	РЭМЗ	Рыбинск	Протокол № 51-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
63	NUM-J 3x1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	ООО "РЭК"	Рыбинск	Протокол № 50-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
62	NUM-J 3x1,5	ИП Лапшонкова О.Н.	ООО "ККЗ"	Калуга	Протокол № 49-2017 от 26.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
61	ВВГ-Пнг 2x1,5-0,66	ИП Лапшонкова О.Н.	Завод TPLAST КАБЕЛЬ	Москва	Протокол № 47-2017 от 23.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
60	ВВГ-Пнг(А) LS 3x1,5-0,66	ИП Лапшонкова О.Н.	ВИМ-КАБЕЛЬ	Балакирево	Протокол № 44-2017 от 23.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
59	АВВГ 4x25-0,66	ООО "Южный Кабельный Центр"	ООО "Магна"	Великие Луки	Протокол №123-2017 к- ДТ от 04.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10 - 5.2.1.12, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
58	ВВГнг(А)-FRLS 5x10ок(N,PE)-0,66	ООО "Южный Кабельный Центр"	ООО "СегментЭнерго-Кабель"	Москва	Протокол №122-2017 к- ДТ от 04.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.10, 5.2.1.11, 5.2.1.12 ГОСТ 31996-2012
57	ВВШнг(А)-FRLS 3x2,5ок(N,PE) -1	ООО "Южный Кабельный Центр"	ООО "Конкорд"	Смоленск	Протокол №121-2017 к- ДТ от 04.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.10, 5.2.1.16 ГОСТ 31996-2012
56	АВВШв 4x35ок(N)-0,66	ООО "Южный Кабельный Центр"	ООО «Кабельный завод «АЛЮР»	Великие Луки	Протокол №120-2017 к- УКТ от 04.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.2.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
55	ППГнг(А)-HF 5x2,5ок(N,PE)-1	ООО "Южный Кабельный Центр"	ООО "СегментЭнерго-Кабель"	Москва	Протокол №119-2017 к- УКТ от 04.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
54	ВВШнг(А)-LS 3x25мк(N,PE) -0,66	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	Саранск	Протокол №151-2017 к- ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.10, 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012
53	ВВГнг(А)-FRLS 4x95 мс (N)-1	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	Саранск	Протокол №150-2017 к- ДТ от 20.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10 - 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.5.2, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012

52	ВВГнг(А)-FRLS 5x50мк (N,PE)-1кВ	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №150-2017 к- ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.11, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
51	ВВГнг(А)-FRLS 5x25мк (N,PE)-1кВ	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №149-2017 к- ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10 - 5.2.1.14, 5.2.2.1,5.2.5.2, 5.2.7.2 ГОСТ 31996- 2012
50	ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5ок(N,PE)-1	ООО "Электрокабель-НН"	ООО "Электрокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №141-2017 к- ДТ от 20.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
49	ВВШв 5x50ок (N,PE)-066	ООО "Ф кабель"	ООО "Ф кабель"	Саранск	Протокол №152-2017 к- ДТ от 02.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996- 2012
48	ВВГнг(А)- 4x50ок(N)-0,66	ООО "Светотехническая компания "Толедо"	ЗАО "СКЗ"	Смоленск	Протокол №142-2017 к- ДТ от 20.09.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.11,5.2.2.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
47	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5-0,66	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ"	Орёл	Протокол №1059 от 04.08.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность), статья 5 п.1 ТР ТС 004/2012
46	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5-0,66	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ"	Орёл	Протокол №1058 от 04.08.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность), статья 5 п.1 ТР ТС 004/2011

45	КПСнг(А)-АКРА 1x2x0,5	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Технокабель-НН"	Нижний Новгород	Протокол №1074 от 06.09.2017г.	не соответствует требованиям статья 4 (безопасность) ТР ТС 004/2012
44	КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	Отобрано на объекте заказчика	ООО "Кабельный завод "Авангард"	Санкт-Петербург	Протокол №1075 от 06.09.2017г.	не соответствует требованиям статья 5 п.1 ТР ТС 004/2011
43	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	Протокол №34 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
42	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	Протокол №33 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
41	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	Протокол №32 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов , 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
40	ВВГ-нг(А)-LS 5x6-0,66	ООО "Электротовары" г.Иваново	ИВПКЗ	Иваново	Протокол №35 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.7 - 5.2.1.11 , 5.2.2.5, 5.2.7.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
39	ВВГ-Пнг 3x1,5ок(N,PE)-0,68	ИП Ериця Г.Ю	ООО "Коаксил"	Серпухов, МО	Протокол №39 от 13.10.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
38	ВВГ-нг(А)-LS 4x10-0,66	ИП Лапшонкова О.Н.	Цветлит	Саранск	Протокол №37 от 28.07.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 , 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
37	ВВГ-нг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ООО "Росабельторг"	ООО "Брянск-Кабель"	Брянск	Протокол №26 от 28.07.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.3, 5.2.1.9, 5.2.1.10 ГОСТ 319962012
36	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ООО "Электроторг"	Людиновкабель	Людиново	Протокол №28 от 28.07.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, ГОСТ 319962012
35	ВВГ-нг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ИП Логиновских Е.В. (РОС электро)	ООО "Госткабель"	Ревда	Протокол №29 от 09.08.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.3, 5.2.1.14, ГОСТ 31996-2012

34	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66	ИП Красильников Б.В. (Электрон-онгт)	ООО "Арзамаский кабельный завод"	Арзамас	Протокол №30 от 09.08.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.7.3, 5.2.1.9, 5.2.1.10 ГОСТ 319962012
33	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	ООО «Минимакс»	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	Протокол № 10-030 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 319962012
32	ВВГнг (A)-LS-П 3x1,5	ИП Смотров	НПО Кабель-С	Самара	Протокол № 10-033 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
31	ВВГ-Пнг(A) 3x1,5	ИП Аванесова	ООО "Спецстрой"	Волгоград	Протокол № 10-031 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
30	ВВГнг (A)-LS-П 3x2,5	ИП Смотров	НПО Кабель-С	Самара	Протокол № 10-032 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
29	ВВГ-Пнг(A) 3x2,5	ООО «Минимакс»	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	Протокол № 10-034 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14 ГОСТ 319962012
28	ВВГнг(A)-LS 3x1,5	ООО «Минимакс»	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	Протокол № 10-035 от 18.05.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.3, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
27	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	ООО «Выбор мастера»	ООО "Комтрейд"	Березовский	R2017/07/038-02 от 26.04.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
26	ПУНПбм 2x1,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	R2017/07/038-03 от 26.04.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
25	ВВГ-Пнг(A) 3x2,5	ООО Энергоремснаб (Ваяк)	ООО "Кабельные ресурсы"	Королёв, МО	Протокол №7 от 27.02.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012

24	ВВГ-Пнг(A) 3x2,5	ИП Логиновских Е.В. (РОС электро)	ООО "Госткабель"	Ревда	Протокол №5 от 22.02.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.10, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
23	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	ИП Хаймин (Электромир)	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	Протокол №6 от 27.02.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.10, 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
22	ПУНПбм 3x1,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	Протокол №45-2017-гМ от 18.04.2017г.	не соотв. п. 5.1.2 ГОСТ 22483-2012
21	ВВГ-Пнг(A) LS 3x1,5	ООО «Электротехкомплект»	ООО "ПКП Кабэлэлектроснаб"	Химки, МО	Протокол №0161-44-17 от 27.03.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.7.4, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
20	ВВГ-П 3x1,5	ООО «Минимакс»	ООО "Провод-К"		Протокол №0163-07-17 от 27.03.2017г.	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
19	ВВГ-П 3x1,5ок (N,PE)	ТЦ «ЛЕНИНА»	Не установлен		№8/3 от 03.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1 ГОСТ 31996-2012
18	ВВГ-П 3x2,5 ок (N,PE)	ТЦ «ЛЕНИНА»	ООО «ПромЭл»	Орёл	№8/2 от 06.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
17	ВВГ-П 3x1,5 ок (N,PE)-0.66	ТЦ «ЛЕНИНА»	Не установлен		№8/4 от 03.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.2.1, 5.2.1.14, 5.2.7.1-5.2.7.3 ГОСТ 31996-2012
16	ВВГ-нг 3x2,5 (N,PE)-0,66	ООО «Строй Парк-Р»	ЗАО «Металлист»	Колпашево	№8/1 от 06.03.2017	не соответствуют требованию пункта 5.2.1.14 ГОСТ 319962012

15	ВВГ-П 3x2,5 0,66 кВ	ООО «Строй Парк-Р»	ООО "КЗ "Кабэкс"	Кунгур	№8 от 06.03.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
14	ВВГ-П 3x2,5 0,66 кВ	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 186 от 23.05.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
13	ВВГ6м - Пнг (А) 3x2,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 183 от 23.05.2017	не соответствуют требованиям пунктов 5.2.1.14, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
12	ВВГ6м - Пнг (А) 3x2,5	ООО «Энерготехцентр»	КЗ Элтрейд	Элиста	№ И 156 от 05.05.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.9, п. 5.2.1.11, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
11	ВВГ - нг (А)-LS 4x1,5 ок (N) - 0.66	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 157 от 05.05.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
10	ВВГ6м - Пнг (А) 3x2,5	ИП Мартюшев Евгений Анатольевич	ТО Сигма кабель	Екатеринбург	№ И 143 от 27.04.2017	не соответствует требованиям п. 4.6, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.9, п. 5.2.1.11, п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012.
9	ВВГ нг (А)-LS 4x1,5	ИП Володин А.А.	БийскКабель	Бийск	№ И 142 от 27.04.2017	не соответствует требованиям п 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012.
8	ВВГ нг (А)-LS 4x1,5-0.66	ООО «Минимакс»	ООО "Радиус"	Озёрск	№ И 119 от 21.04.2017	не соответствует требованиям п 5.2.1.11 ГОСТ 31996-2012.
7	ВВГ 4x1,5	ООО «Компания «Колорлон»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 118 от 21.04.2017	не соответствует требованиям п. 2.3.1, 2.3.2.3.5 ГОСТ ИЕС 60227-4-2011
6	АВВГ-П 3x2,5 (N,PE)-0.66кВ	ООО «Минимакс»	ООО «Кабельный завод «АЛЮР»	Великие Луки	№ И 128 от 21.04.2017	не соответствует требованиям п. 5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
5	ПУНПБМ 2x2,5	ООО «Леруа Мерлен Восток»	АО "Орловский кабельный завод"	Орёл	№ И 57 от 20.03.2017	не соответствует требованиям п. 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012.
4	ВВГ нг (А) LS 4x1,5-0,66	ООО "НКЗ кабель центр"	ООО «Новосибирский Кабельный Завод»	Новосибирск	№ И 56 от 20.03.2017	не соответствует требованиям п. 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012.
3	ВВГ-Пнг (А) - LS 3 x 2.5	ИП Лебедева М.И.	ТО Сигма кабель	Екатеринбург	№ 9 от 30.12.2016	п.5.2.1.14, п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012, п.5.1.2. таблица 3 ГОСТ 22483-2012
2	ВВГ-Пнг (Л) - LS 3 x 2.5	ИП Соколов М.В.	ТО Сигма Кабель	Екатеринбург	№ 8 от 29.12.2016	не соответствует требованиям ст.4 ТР ТС 004/2011, п.5.2.1.10, п.5.2.1.9, п.5.2.1.14, п.5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012, п.5.1.2. ГОСТ 22483-2012
1	ПуВВ 2x4	ООО «Суперстрой - Пермь»	Не установлен		№ 4 от 23.12.2016	не соответствует требованиям ст. 4 ТР ТС 004/2011. п.2.3.2 ГОСТ ИЕС 60227-4-2011, п.5.2.3 ГОСТ ИЕС 602271-2011, п.2.3.5 таблица 1 ГОСТ /ЕС 60227-4-2011. п.5.1.2. ГОСТ 224832012