

Перечень продукции в отношении, которой завершены испытания и при обнаружении нарушений подготовлен пакет документов для направления Общественного требования и передачи в контрольно-надзорные органы

№	Наименование продукции	Организация продавец	Организация, указанная как производитель на маркировке и/или в сопроводительной документации	Местонахождение организации, указанной как производитель	Протокол испытаний	Тип нарушения
1	ВВГ-ПНГ (А) - LS 3x1,5 - 0,66	ИП Мартюшев	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	№ И 73 от 28.02.2018	не соответствует п.5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012
2	ВВГ-ПНГ (А) - LS 3x2,5 - 0,66	ТД Элсис	ООО "Радиус"	г. Озерск	№ И 74 от 28.02.2018	не соответствует п.5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
3	ВВГ-ПНГ (А) - LS 3x2,5 - 0,66	ИП Володин	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	№ И 76 от 28.02.2018	не соответствует п.5.2.1.9 ГОСТ 31996-2012
4	ВВГ нг (А) - LS 5x6 - 0,66	ООО "Электра-54"	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	№ И 78 от 28.02.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.1.11, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
5	ВВГ нг (А) - LS 5x6 - 0,66	ООО "Электра-54"	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	№ И 77 от 28.02.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.1.11, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
6	ВВГбм-ПНГ (А) 2x1,5 230/400	ООО "Леруа Мерлен Восток"	АО "ОКЗ"	г. Орел	№ И 92 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
7	ВВГ-ПНГ (А) 3x1,5 - 0,66	ИП Селиванов	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	№ И 93 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.3, ГОСТ 31996-2012
8	ВВГ Пнг (А) - LS 3x2,5 ок (N, PE) - 0,66	ИП Кожемякин	ООО "Кабельный завод "КАБЭКС"	г. Кунгур	№ И 135 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012
9	ВВГ П НГ (А) LS 3x1,5 ок (N, PE) - 0,66	ООО "Техноцентри"	КЗ АКСИОН	г.Ижевск	№ И134 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
10	ВВГ П 3x1,5	ИП Тапченко	не установлен		№ И 148 от 12.04.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
11	ВВГбм-Пнг(А) 3x1,5 230/400	ООО "Леруа Мерлен Восток"	АО "ОКЗ"	г. Орел	№ И169 от 12.04.2018	не соответствует п.5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.7.2, 5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012
12	ВВГ-П нг (А) -LS 3x1,5 - 0,66	ИП Селиванов	ООО "БийскКабель"	г. Бийск	И168 от 12.04.2018	не соответствует п.5.2.1.3, ГОСТ 31996-2012
13	ВВГ нг (А) - LS 5x6 - 0,66	отобрано на объекте заказчика	ООО "ТД РТ Кабель"	г.Воронеж	№5 от 12.02.2018	не соответствует п.5.2.1.10, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
14	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-1	ООО "ККЗ "Евкабель"	ООО "ККЗ "Евкабель"	респ. Крым	№16 от 27.02.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
15	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-1	ООО "ККЗ "Евкабель"	ООО "ККЗ "Евкабель"	респ. Крым	№17 от 27.02.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
16	ПВС 2x1,5	ООО "ЭнергоМир"	ООО "ЭнергоМир"	респ. Крым	№18 от 27.02.2018	не соответствует п.3.2, 4.2.2 ГОСТ 7399-97
17	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-1	ООО "ЭнергоМир"	ООО "ЭнергоМир"	респ. Крым	№20 от 27.02.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
18	АСБл №х120(ож)-10	отобрано на объекте заказчика	ОАО "Рыбинсккабель"	г.Рыбинск	№21 от 06.03.2018	не соответствует п.2.3.1 ГОСТ 18410-73
19	ППГ нг(А)-HF 2x1,5ок(N)-1	отобрано на объекте заказчика	ТД Реуткабель	г.Реутов	№35 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.11, ГОСТ 31996-2012
20	ППГ нг(А)-HF 4x1,5ок(N)-1	отобрано на объекте заказчика	ТД Реуткабель	г.Реутов	№34 от 30.03.2018	не соответствует п.5.2.1.11 5.2.2.1, ГОСТ 31996-2012
21	НУМ-О 2x1,5	АО «Псковкабель»	АО «Псковкабель»	г. Псков	№54 от 22.05.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.7.2 ГОСТ 31996-2012
22	ВВГ-Пнг(А) 2x2,5ок(N)-0,66	отобрано на объекте заказчика	ООО "ЭлПром"	г. Новоржев	№52 от 22.05.2018	не соответствует п.5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012
23	ВВГ-Пнг(А) 2x2,5ок(N)-0,66	ООО "Псков-Электрокомплект"	Дмитров Кабель	г. Дмитров	№51 от 22.05.2018	не соответствует п.5.2.1.14, ГОСТ 31996-2012
24	ВВГ-Пнг(А) 2x2,5ок(N)-0,66	отобрано на объекте заказчика	ООО "ЭлПром"	г. Новоржев	№53 от 22.05.2018	не соответствует п.5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012
25	ПУСП 2x1,5	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"	Компания "T.plast" ООО "Евро профиль"	г.Москва	№ R2018/037-01 от 20.04.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
26	ПВВГ нг 2x1,5	ИП Потехин	не установлен		№ R2018/036-01 от 20.04.2018	не соответствует п.5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012

27	НУМ 3х1,5-380	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"	Компания "Т.plast" ООО "Евро профиль"	г.Москва	№ 63-2018 от 07.06.2018	не соответствует п.5.2.1.14, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012
28	ВВГ-Пнг 3х1,5ок(N,PE)-0,66	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"	Компания "Т.plast" ООО "Евро профиль"	г.Москва	№ 64-2018 от 07.06.2018	не соответствует п.5.2.1.14, ГОСТ 31996- 2012
29	ВВГ-Пнг 3х1,5ок(N,PE)-0,66	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"	Компания "Т.plast" ООО "Евро профиль"	г.Москва	№ 65-2018 от 07.06.2018	не соответствует п.5.2.1.14, ГОСТ 31996- 2012