

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Департамента по работе с  
производителями оборудования  
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

«    »    2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ 13-178/15**

Срок действия с 25.09.2015 г. по 24.09.2020 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Кабели силовые одножильные и многожильные, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ марки ВВГнг(А)-LS сечением жилы до 240 мм<sup>2</sup> включительно, климатического исполнения УХЛ\* (минимальная рабочая температура «- 50 °С»), категории размещения 1 – 5

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Людиновокабель»  
(ЗАО «Людиновокабель») (Калужская обл., г. Людиново)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Людиновокабель»  
(ЗАО «Людиновокабель») (Калужская обл., г. Людиново)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»