

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
по работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



О. Л. Биндар

2017 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ 13-81/17**

Срок действия с 26.07.2017 г. по 25.07.2018 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ напряжением до 1 кВ:

- марки СИП-2 сечением 3x16+1x25; 3x25+1x35 без вспомогательной жилы и 3x16+1x54,6; 3x25+1x54,6; 3x35+1x50; 3x35+1x54,6; 3x50+1x50; 3x50+1x54,6; 3x50+1x70; 3x70+1x54,6; 3x70+1x70; 3x70+1x95; 3x95+1x70; 3x95+1x95; 3x120+1x95; 3x150+1x95; 3x185+1x95; 3x240+1x95 со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 2 номинальным сечением 16-35 мм<sup>2</sup> или без неё, на напряжение 0,6/1 кВ;
- марки СИП-4 сечением 2x16; 4x16; 2x25 и 4x25.

Защищённые провода (СИП-3) для ВЛЗ напряжением 20 и 35 кВ:

- марки СИП-3 сечением 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, изготавливаемые по ТУ 3500-005-46600751-2006 климатического исполнения В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель»)  
(Россия, г. Людиново Калужской области, проспект Машиностроителей, дом 1)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель»)  
(Россия, г. Людиново Калужской области, проспект Машиностроителей, дом 1)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»