



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) ОС Центр «ПрофЭкс»
Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
(рег. № ГО00.RU.1348)
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 2, комнаты №105, 106
тел./факс +7 (495) 268-06-77, e-mail: info@profeks.ru, ИНН 7710909058

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1348.H00594

П 4702

Срок действия с 30.06.2017 по 29.06.2020

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
ТУ 16.К71-310-2001
(см. приложение ПП 2175)
серийный выпуск

КОД (Классификатор): 27.32.1 (ОК 034-2014) КОД ТН ВЭД: см. приложение ПП 2175

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ТУ 16.К71-310-2001 (пп. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4-1.3.8, 1.3.11-1.3.15, 1.3.17-1.3.20, 1.4.1, 1.5.1 (в части требований п. 5.2.3 ГОСТ 31996-2012; п. 2.18 (табл. 6а пп. 1, 2) ГОСТ 1508-78), 1.6.1 (табл. 6 пп. 1, 2), 1.6.2 (табл. 7 пп. 1, 2), 1.6.3, 1.6.5, 1.9, 2.3.1, 2.3.2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

АО «Людиновокабель», ИНН 0814062454
249400, Российская Федерация, Калужская обл., г. Людиново, пр-т Машиностроителей, д. 1
тел.: +7 (48444) 6-91-69, факс: +7 (48444) 6-91-55, e-mail: info@ludinovocable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

ООО «АВЭЛ ГРУПП», ИНН 7731485040
119415, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1, эт. 9, пом. 1, ком. 47
тел.: +7 (495) 125-25-85, e-mail: info@avelgroup.ru

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний № 4543/03-17 от 27.06.2017, проведенных в испытательной лаборатории АО «Людиновокабель», ИНН 0814062454. Акта о результатах анализа состояния производства № 10-01/0591-6 от 27.06.2017. Решения о выдаче сертификата соответствия № 10-01/0591-4 от 30.06.2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации - 4с. Знак соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ наносится на продукцию и сопроводительную техническую документацию согласно документу «Порядок применения знака соответствия Системы» от 25.03.2006 № ГО00.RU.0116.



Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Я. А. Козлова

инициалы, фамилия

Ю. А. Будников

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ГО00.RU.1348.H00594

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.111 8544 49 910 8	Кабели силовые с медными жилами в количестве 1-5 номинальным сечением 1,5-50 мм ² , с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ марок: ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LS	ТУ 16.К71-310-2001
27.32.13.112 8544 49 910 8	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в количестве 1-5 номинальным сечением 1,5-50 мм ² , с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ марок: АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, АВБШвнг(A)-LS	ТУ 16.К71-310-2001
27.32.14.111 8544 49 990 0	Кабели силовые с медными жилами в количестве 1-5 номинальным сечением 1,5-1000 мм ² , с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 1 кВ марок: ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LS	ТУ 16.К71-310-2001
27.32.14.112 8544 49 990 0	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в количестве 1-5 номинальным сечением 2,5-1000 мм ² , с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 1 кВ марок: АВВГнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, АВБШвнг(A)-LS	ТУ 16.К71-310-2001
27.32.13.143 8544 49 910 8	Кабели контрольные с медными жилами в количестве 4-61 номинальным сечением 0,75-10 мм ² , с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS	ТУ 16.К71-310-2001

Изготовитель: АО «Людиновкабель»

249460, Российская Федерация, Калужская обл., г. Людиново, пр-т Машиностроителей, д. 1

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Я. А. Козлова

инициалы, фамилия

Ю. А. Будников

инициалы, фамилия