

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.HA10.B.00356

Серия RU № 0717784

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HA10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Телефон: 84844469169, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель».

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластика и оболочкой или защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с алюминиевыми или медными жилами, на напряжения 0,66 и 1 кВ марок АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВБШнг(А)-ХЛ, КВБШнг(А)-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-008-46600751-2012 «Кабели силовые и контрольные холодостойкие. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8, 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов №№ 1346-1372-18, 1347-1373-18 от 11.07.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», регистрационный № RA.RU.21ML31; протокола № ПИ-057/06-2018 от 13.06.2018 года, проведенных в испытательной лаборатории ООО «ПСК» регистрационный № ТР ПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года; акта анализа состояния производства от 05.07.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 30 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия» пп. 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.5, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18 (табл. 6а пп. 1, 2); ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п. 5.3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2018 ПО 12.07.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Павел Эдуардович Андропов

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дмитрий Игоревич Михайлов

(инициалы, фамилия)