

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.01601

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000662

Закрытое акционерное общество «Людиновокабель» (ЗАО «Людиновокабель»)
Адрес: 249400, РОССИЯ, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1.
ОГРН: 1030800752036. Телефон: +74844469169, факс: +74844469155.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Людиновокабель» (ЗАО «Людиновокабель»)
Адрес: 249400, РОССИЯ, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1.
ОГРН: 1030800752036. Телефон: +74844469169, факс: +74844469155.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката и оболочкой или защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с алюминиевыми или медными жилами, числом жил от 4 до 61, сечением жил от 0,75 до 10 мм², на напряжения 0,66 и 1 кВ марок АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВБШвнг(А)-ХЛ, КВБШвнг(А)-ХЛ, выпускаемые по ТУ 3500-008-46600751-2012. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
35 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункт 5.3, таблица 2. Предел распространение горения кабельных изделий при групповой прокладке - ПРГП16, согласно ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011. Класс пожарной опасности кабельных изделий - П16.8.2.5.4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-535/06-2015 от 01.06.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ИФ17.К00343 от 20.12.2013 г. до 20.12.2016 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «АКАДЕММАШ», рег. № РОСС RU.0001.13ИФ17.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.06.2015 по 31.05.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия