

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MIO62.B.02101

Серия RU № 0276755

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Людиновокабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Фактический адрес: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Телефон: 4844469169, факс: 4844469155, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Людиновокабель».

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Фактический адрес: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией из холодостойкого поливинил-хлоридного пластиката и оболочкой или защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с алюминиевыми или медными жилами, на напряжения 0,66 и 1 кВ марок: АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВБШнг(А)-ХЛ, КВБШнг(А)-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-008-46600751-2012. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 10764-06-15, 10765-06-15 от 10.06.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 02530АП от 28.05.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; протокола сертификационных испытаний № ППБ-535/06-2015 от 01.06.2015 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 30 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2015 ПО 14.06.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.П. Филатчев
(инициалы, фамилия)

Е.В. Морозова
(инициалы, фамилия)