



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MIO62.B.06217

Серия RU № 0779518

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
 Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
 Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновкабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Телефон: 84844469169, адрес электронной почты: info@ludinocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновкабель».

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ или постоянное напряжение 1 кВ включительно марки КВБВнг(А)-LS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ Ст 135-2018; Ст 136-2018 от 16.11.2018 года, выданных Электротехнической лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», аттестат аккредитации регистрационный № ВУ/112 2.0963; протокола испытаний № ППБ-299/11 от 26.11.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», аттестат аккредитации регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года; акта анализа состояния производства от 19.11.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей не менее 30 лет, согласно технической документации.

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пункты 5.3, 5.4, 5.6).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.11.2018 ПО 28.11.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Галина Александровна Родзивон
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Иван Владимирович Жданов
(инициалы, фамилия)