

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MIO62.B.02102

Серия RU № 0276756

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Людиновкабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Фактический адрес: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Телефон: 4844469169, факс: 4844469155, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Людиновкабель».

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Фактический адрес: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката и оболочкой или защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с алюминиевыми или медными жилами, на напряжения 0,66 и 1 кВ, марок АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-008-46600751-2012. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза  
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 10766-06-15, 10767-06-15 от 10.06.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 02530АП от 28.05.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; протокол сертификационных испытаний № ППБ-536/06-2015 от 01.06.2015 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы не менее 30 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.06.2015 **ПО** 14.06.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.П. Филатчев  
(инициалы, фамилия)

Е.В. Морозова  
(инициалы, фамилия)