



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00118/19

Серия **RU** № **0118706**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Людиновкабель».

Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

Телефон: 84844469169, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Людиновкабель».

Место нахождения: 249400, Российская Федерация, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые огнестойкие, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ марки ВВШнг(А)-FRLS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8, 8544 49 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ Ст01-2019, Ст02-2019 от 11.01.2019 года, выданных электротехнической лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», аттестат аккредитации регистрационный № ВУ/112 2.0963; протокола испытаний № ППБ-010/01-2019 от 23.01.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года; акта анализа состояния производства от 17.01.2019 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы кабелей – не менее 30 лет, согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 04.02.2019

**ПО** 03.02.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Родзивон Галина Александровна  
(Ф.И.О.)

Жданов Иван Владимирович  
(Ф.И.О.)