

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


_____. А.М. Елифанов
« 24 » _____ 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»


_____. Г. К. Гладковский
« 24 » _____ ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ № П-245/23 от 24.11.2023 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ИЗ-132/17 от 09.10.2017

Срок действия с 24.11.2023 г. по 24.11.2024г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Провода неизолированные из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки для воздушных линий электропередачи марки СЕНИЛЕК АТЗ/С сечением 70/11, 95/16, 120/19, 150/24, 150/34, 185/24, 185/29, 185/43, 240/32, 240/39, 300/39, 300/67, 400/51, 500/64 мм² и СЕНИЛЕК АТЗП/С сечением 120/19, 150/24, 150/34, 185/24, 185/29, 185/43, 240/32, 240/39, 300/39, 300/67, 400/51, 500/64 мм² с рабочей температурой до 210°С, климатического исполнения УХЛ, изготавливаемые по ТУ 3511-005-41183126-2013 изм.5 совместно с зажимами натяжными типа НАТЗ/С и НАТЗП/С, соединительными типа САТЗ/С и САТЗП/С, поддерживающими типа ПГАТЗ/С и ПГАТЗП/С по ТУ 3449-001-52819896-2010 изм.71 производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» (г. Чкаловск)

ЗАЯВИТЕЛЬ/РАЗРАБОТЧИК

Акционерное общество «Людиновокабель»
249400, г. Людиново, Калужская обл., пр-т Машиностроителей, 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель»
249400, г. Людиново, Калужская обл., пр-т Машиностроителей, 1

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания -Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»