

## РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсаков

2021 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

28 мая 2021 г.

### ПРОТОКОЛ № ШД-70/21 от 28.05.2021 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии № ИЗ-178/15 от 25.09.2015 с дополнением в части расширения номенклатуры (внесение марок ВВГЭнг(А)-LS и ВБШвнг(А)-LS) и проверки соответствия требованиям СТО 56947007-29.240.65.205-2015 «Кабельные системы на напряжение 0,66 - 35 кВ. Типовые технические требования» с изм. от 02.12.2019

Срок действия с 28.05.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.05.2026 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Кабели силовые одножильные и многожильные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ марки ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS и ВБШвнг(А)-LS сечением медной жилы до 240 мм<sup>2</sup> включительно, климатического исполнения УХЛ\* (минимальная рабочая температура «- 50 °С»), категории размещения 1 – 5, изготавливаемые по ТУ 16.К71-310-2001 (с изм.10)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель») (249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель») (249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

### СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения ПАО «Россети»